

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50611393 0001

Berichtsnummer Report No.:

KR23FBBT 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

DONG SEO ELECTRIC CO.
163, Heyri-ro, Tanhyeon-myeon,
Paju-si, Gyeonggi-do 10858
Republic of Korea

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

DONG SEO ELECTRIC CO.
163, Heyri-ro, Tanhyeon-myeon,
Paju-si, Gyeonggi-do 10858
Republic of Korea

Prüfzeichen Test Mark:


Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111278261

Geprüft nach Tested according to:

EN 60947-7-1:2009
EN 60947-1:2007+A1+A2

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Terminal Block (electrical)

Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Technical data(s) are listed on the next page

Technical Data:

Gültig ab:

Valid from:

Ausstellungsdatum: 2023-12-19

Date of issue:

Zertifizierungsstelle:

Certification body:


Chang-Gyu Lee



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50611393 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

KR23FBBT 001

Produkt *Product:* Terminal Block (electrical)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

(1) DSTB-10S , (2) DSTB-10SW , (3) DSTB-15S

Technical Data:

Rated Insulation Voltage	: (1) 250V (2) 250V (3) 380V
Rated Impulse Withstand Voltage	: (1) 2.5kV (2) 2.5kV (3) 4.0kV
Conventional Free Air Thermal Current	: (1) 10A (2) 10A (3) 15A
Rated Cross Section	: (1) 1.0mm ² (2) 1.0mm ² (3) 1.5mm ²
Rated Connecting Capacity	: (1) 0.5 - 0.75 - 1.0mm ² (2) 0.5 - 0.75 - 1.0mm ² (3) 0.75 - 1.0 - 1.5mm ²
Number of Poles	: 2 - 20
Pollution Degree	: 3
Overvoltage Category	: III

ANLAGE (Appendix): 1.0

